



Проблемы:

1. Электромагнитный расходомер должен быть устойчив к воздействию высокой температуры
2. Расходомер в сети водоснабжения должен обладать хорошей устойчивостью к отрицательному давлению

Преимущества решения:

1. Своевременно решайте такие проблемы, как обнаружение недостаточного давления в трубопроводе, недостаточной температуры циркулирующей воды и недостаточной подачи горячей воды для обеспечения безопасности отопления
2. Цифровой мониторинг расхода в трубопроводе для обеспечения работы системы отопления

Мониторинг системы отопления теплообменной станции:

Устанавливая электромагнитные расходомеры, ультразвуковые расходомеры, датчики уровня жидкости, датчики давления и другое оборудование в системе отопления теплообменной станции, это решение помогает контролировать расход, тепло, температуру, давление и т.д. в трубопроводе отопления в режиме реального времени, чтобы обеспечить нормальную работу системы отопления станции.



MPM4700

Интеллектуальный Датчик уровня

Digital output signal

3.5, 7, 10, 20, 35, 70, 100, 200mH2O

Accuracy: $\pm 0.1\%FS$ (Typ.)



WZ Датчик температуры

Temperature Sensor

Available for customization

Industrial grade thermal resistance



M20 Датчик давления подходит для общей промышленности

Small Size

Range: 0~250mbar to 0~250bar

Pressure Type: Gauge, Absolute, Positive/Negative

Accuracy: $\pm 0.5\%FS$



MFE600e Электромагнитный расходомер тепла

Volume flux measurement

RS485 communication protocol

RS232 communication protocol